WASSER

GAS

GA

Sohle Kanal 582,569

D:585.10
S:582.61

h üNN

Rev.-Schacht 2
Revisionsschacht Ø 1,0 m
mit offenem Gerinne
Abdeckung B125
OK = OK Gelände

Wasserzählerschacht
DN 1500
T = 2,50 m
Abdeckung B125
OK = OK Gelände
Ausführung siehe Beiblatt
Würmtal-Zweckverband

2,45

RS= -1,57
583,38

1,50

3,12

2,10

1,00

1,38

Sickerschacht Typ B
DN 1500 nach ATV-A 138,
auf sickerfähigen Grund führen,
Schachtdeckel Klasse B
T = 4,00 m
Z = -1,43 m
DH: OK Gelände

3,61

9,57

3,01

7,55

PRIVATLEITUNG WASSER

DN 150 - KG 2000 - 1% →

Sickerschacht Typ B
DN 1500 nach ATV-A 138,
auf sickerfähigen Grund führen,
Schachtdeckel Klasse B
T = 4,00 m
Z = -1,44 m
DH: OK Gelände

← DN 150 - KG 2000 - 1%

4,20

1,06

4,87

← DN 150 - KG 2000 - 1%

1,93

2,23

0,40

Futterrohr DN 250
Mitte Rohr = -0,94 von UK RD

2,34

Inspektionsschacht
DN 400
Abdeckung B125
OK = OK Gelände

1,20

1,93

PRIVATLEITUNG WASSER

DN 100 - KG 2000 - 1% →

DN 150 - KG 2000 - 1% →

DN 100 - KG 2000 - 1% →

1,53

Haus 7

Haus 6

B

B

"MUSTER" Spartenplan:

Maßstab 1:100

Folgende Abstände sind bei der Verlegung der Wasserleitung auf öffentlicher Seite einzuhalten:

Trinkwasserleitung - Schmutzwasserleitung	ab Mitte Rohrleitung 1,00m
Trinkwasserleitung - Gasleitung	ab Mitte Rohrleitung 0,80m
Trinkwasserleitung - Strom-, Telekomleitung	ab Mitte Rohrleitung 0,60m
Trinkwasserleitung - parallel zum Gebäude	ab Mitte Rohrleitung 1,50m
Gasanschluss ja / nein ?	

Die Breite der Leitungstrasse muss mindestens 3m betragen. Beiderseits der Rohrachse darf auf einer Breite von mindestens 1,50m keine Bebauung oder Befpflanzung stattfingen. Ebenso ist die Frostsicherheit zu beachten. Nahe liegende Kellerschächte sind mit Perimeterdämmung ausreichend zu dämmen.